

Manglende vandtryk

Guide til at lokalisere årsagen til manglende vandtryk.

Er det manglende vandtryk både på det varme og kolde vand på et tappested (vandhane)

Mest sandsynlige problem er en tilstoppe perlator (det filter der sidder hvor vandet kommer ud af tappestedet). Afmonter perlator og rens og afkalk den. Prøv at spørge en "Ai agent" hvis der er noget du er i tvivl om.

Hvis det kun er enten det varme eller det kolde vand, der har manglende vandtryk og din overbo og/eller underbo også har problemer med vandtrykket, kan du fejlmelde til ejendomskontoret. Husk at nævne at din overbo og underbo også har manglende vandtryk i fejlmeldingen. Dette er meget sjældent tilfældet.

Hvis du er den eneste på samme streng, der har problemer med vandtrykket, skal du i gang med at se på din egen vandinstallation og finde ud af, hvor den er tilkoblet til det fælles rør. Du skal undersøge hvor dine stopventiler er monteret og undersøge om de virker.

Hvis stopventilerne virker, skal du nu i gang med at finde andre filtre, der kan være tilstoppet. Der kan være et filter, hvor vandet kommer ind i et blandingsbatteri, blandingsbatteriet skal afmonteres for at få rensset filteret.

Hvis du har et termostatblandingsbatteri (de er ikke tilladt i ejerforeningen) kan dette være kalket til, så termostaten ikke kan åbne og lukke ordentligt for det varme og kolde vand. Dette kan også vise sig ved at vandet pludseligt bliver enten koldt eller varmt eller at vandtrykket skifter.

Hvis ikke dette løser problemet, skal du have fat i en VVS'er, der kan fejlsøge på din installation og løse dit problem. Du finder en VVS'er der kender vores installation på Informationstavlen på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Ejerforeningen Aladdin